| CONFIGURAÇÃO Nº/ FLUTUADOR | | |
|---|---|---|
| Nº COM PEDA | Nº ESP. PEDA | ESP. PEDA |
| 1 | 7 | 0,90 |
| 2 | 7 | 0,10 |
| 3 | 7 | 0,40 |
| 4 | 7 | 0,70 |
| 5 | 7 | 0,50 |
| 6 | 7 | 0,20 |
| 7 | 7 | 0,25 |
| 20 | 1 | 0,20 |
| 21 | 7 | 0,15 |
| 30 | 7 | 0,30 |
| 80 | 3 | 0,20 |
| 160 | 5 | 0,10 |
| 170 | 5 | 0,50 |
| 180 | 5 | 0,15 |
| 253 | 253 | 0,20 |

ESC. Nº/ FLUTUAR 1=1:02

NOME ABOLIVO TITOR DOS PS

Luiz Alberto 05/11/2003

## RELAÇÃO DE MATERIAL

| POS. | DISCRIMINAÇÃO | ABREV. FABR. | MATERIAL | DIAM. (mm) | UNID. | QUANT. | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA COM BOLSAS | LJSS | F.F. | 150 | UN | 01 | |
| 2 | TUBO PONTA E FLANGE L=1,00 | TFF10 | F.F. | 150 | UN | 01 | |
| 3 | REGISTRO CHATO COM FLANGES E CABEÇOTE | RCFC16 | F.F. | 150 | UN | 01 | |
| 4 | HASTE PROL. QUAD. E B. DE CHAVE L=0,95m | HQC1 | AÇO | 1.1/8" | UN | 01 | |
| 5 | MANCAL INTERMEDIÁRIO | MH1 | F.F. | 1.1/8" | UN | 01 | |
| 6 | CHAVE "T" | CHT | AÇO | 32 | UN | 01 | CONFORME ESPEC. |
| 7 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, ABS ROBUSTA BOI T=60, 1,5 CV. | – | – | 3" | CJ. | 02 | |
| 8 | TUBO SCH. 40, ROSC. | | AÇO | 3" | m | 6,0 | A RECORTAR |
| 9 | CURVA 90° FÊMEA, CLASSE 10, ROSCAVEL | | F. MALEÁVEL | 3" | UN | 03 | |
| 10 | NIPEL DUPLO, CLASSE 10, ROSCAVEL | | F. MALEÁVEL | 3" | UN | 09 | |
| 11 | UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO DE BRONZE CLASSE 10, ROSCAVEL | | F. MALEÁVEL | 3" | UN | 05 | |
| 12 | TÊ, CLASSE 10, ROSCAVEL | | F. MALEÁVEL | 3" | UN | 01 | |
| 13 | V.R. HORIZONTAL, 150ǿ, ROSCAVEL | | BRONZE | 3" | UN | 02 | |
| 14 | R.G. 150ǿ, ROSCAVEL | | BRONZE | 3" | UN | 03 | |
| 15 | ADAPTADOR BOLSA/ROSCA | – | PVC/FºFº | 3"x75 | UN | 01 | |
| 16 | TUBO RIGIDO COM PONTAS CL. 12 | TIGRE | PVC/FºFº | DN75 | m | 1,00 | |
| 17 | REDUÇÃO COM BOLSAS | TIGRE | PVC/FºFº | DN150x75 | UN | 01 | |
| 18 | JUNTA PARA FLANGES | ABF10 | BORR. | 150 | UN | 01 | |
| 19 | PARAFUSOS PARA FLANGE | PPF10 | AÇO | 20x90 | UN | 8 | |




CORTE A–A

ESC. 1:20




CORTE B–B

ESC. 1:20




PLANTA BAIXA

ESC. 1:20




VISTA SUPERIOR

ESC. 1:20

FL. 2/2

| Nº | DATA | REVISÃO | EXECUTADO POR | APROVADO POR | DESO ACEITO | DESO DATA | DESENHO DE REFERÊNCIA TÍTULO | DESENHO DE REFERÊNCIA NÚMERO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABR/03 | REVISÃO NO TEXTO DO CARIMBO | | | | | | | |
| 2 | NOV/03 | OMISÃO EM 1ª e 2ª ETAPAS | | | | | | | |

DESO
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO

ANALISADO
APROVADO
VISTO

EXECUTADO POR
enpro
ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.
RUA CONSTRUTOR JOÃO ALVES, 578 – BAIRRO SALGADO FILHO – ARACAJU/SE – CEP 49.020-340
FONE: (Oxx79) 3111-0233 – FAX (Oxx79) 214-3570
http://www.enpro-projetos.com.br E-mail: enpro@enpro-projetos.com.br

| | | |
|---|---|---|
| DESENHO | M.T.C. | 06/02 |
| PROJETO | MILANI | 06/02 |
| ASSINATURA | | 06/02 |
| NOME | SÉRGIO DUARTE LEITE | CREA 1892-SE |

DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA CIDADE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE

PROJETO HIDRÁULICO – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE–02 – 1ª ETAPA

PLANTAS E CORTES

| REVISÃO | ESCALA | Nº DESO | Nº ENPRO |
|---|---|---|---|
| 1 | INDICADA | | PT/172–HD–EEL–04 |