


PLANTA BAIXA
ESC.—— 1:25

| QUADRO DE CARGAS - ILUMINAÇÃO - TOMADAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRC. | FLUORESC. 32W | TOMADA SIMPLES | TOMADA DUPLA | TOTAL W | TENSÃO V | FASES | COND. mm2 | INTERR. 1Ø-10A |
| 1 | 5 | 2 | | 1360 | 220 | R | 2,5 | 1 |
| 2 | 4 | 1 | | 728 | 220 | S | 2,5 | 1 |
| 3 | | | 2 | 1200 | 220 | T | 2,5 | 1 |
| 4 | | | 3 | 1800 | 220 | R | 2,5 | 1 |
| 5 | | 1 | | 2200 | 220 | S | 2,5 | 20A |
| 6 | | 1 | | 2200 | 220 | T | 2,5 | 20A |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAIS | 9 | 5 | 5 | 9.488 | | | | |

| Nº | DESCRIÇÃO DA REVISÃO | EXECUÇÃO | APROVADO | DATA | APROVADO | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CODEVASF | | | CODEVASF | |

| NÚMERO |
|---|
| |

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL-MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Elaboração dos Projetos Básicos de Esgotamento Sanitário de 15 Cidades no Estado de Sergipe

DESENHO : MARCÍLIO CISNEROS
PROJETO : ROMILDO LEITE SALES CREA 3294/D-PE
COORDENAÇÃO : ANTONIO C. VIDON CREA 2724/D-DF

MALHADA DOS BOIS
LABORATÓRIO
ILUMINAÇÃO INTERNA
PLANTA

ESCALA : INDICADA
DATA : JULHO/2007
PRANCHA : MAL-PB-EL-007-R0

TECHNE engenheiros consultores